

VdS-Zertifikate

Geprüfte Sicherheit

Entsprechend ausgelegte PRYSMIAN-Kabel sind auch im Brandfall sicher und gewährleisten die Funktion der Installation. Das bestätigt das Zertifikat zur Erfüllung der Norm VdS 3423 der VdS Schadenverhütung GmbH, deren Anforderungen das SIENOPYR E 90 erneut erfüllen konnte. Bei einem Brand ist der Stromfluss für bis zu 90 Minuten gewährleistet und stellt so die Funktion von Rettungssystemen und Telekommunikation sicher. Der Versuch der Prüfgorgane bestätigt, dass das verwendete Kabel weder durch die Einwirkung von Feuer noch durch den Einsatz von Löschwasser oder -schaum einen Kurzschluss herbeiführt und so seine Funktion beibehält. Damit sind diese PRYSMIAN-Produkte für jedes Einsatzgebiet eine sichere Lösung und empfehlen sich vor allem für die Verwendung bei hohen Anforderungen an den Brandschutz.

